



Bestyrelsesmøde mandag den 29. januar 2024 kl. 19

Mødet blev holdt på Hillerød Hotel, Milnersvej.

Deltagere: Charlotte, Peter J. Jens, Mette, Peter T.P, Torben og Thomas

Fraværende med afbud:

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat**
- 3. Mødelokale til bestyrelsesmøder**
- 4. Status Fermaway anlæg**
- 5. Økonomi**
- 6. Forsikringer**
- 7. Nødgenerator eller anden strømforsyning**
- 8. Generalforsamling 15 april 2024**
- 9. Orientering fra samarbejdende forum**
- 10. Orientering om driften**
- 11. Myndighedstilladelser**
- 12. Næste møde den 18. marts**
- 13. Eventuelt**

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet den 20. november 2023 blev godkendt og underskrevet

3. Mødelokale til bestyrelsesmøder

Efter nogen debat besluttedes det, at Thomas skal undersøge budgetpris på tilbygning af et mødelokale foran bygningen (kontoret). Indtil videre afholdes bestyrelsesmøderne stadig på Hotel Hillerød

4. Status Fermaway anlæg

Peter fortalte, at projektet er kommet i klemme i organisationsændringer hos Silhorko/Grundfos. Bestyrelsen ønsker en leverandør og dermed et sted at henvende sig. Peter T.P. følger på og vender tilbage når der er nyt.

5. Økonomi

Vi er skiftet til Nykredit Bank, da omkostningerne er lavere og renten højere. Regnskab gennemgås på marts mødet.

6. Forsikringer

Thomas gennemgik vores forsikringer. Vandværket har flg. forsikringer



ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a.

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød, Telefon 48 62 65 17, www.ullerodvand.dk, CVR-nr. 3401 8847

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring, Kombineret Erhvervs og Produktansvarsforsikring, All risk erhvervsforsikring, Netbanksforsikring, Ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer, Bestyrelsesansvarsforsikring type 2 og Bilforsikring. Forsikringerne dækker vores behov.

7. Nødgenerator eller anden strømforsyning

Thomas undersøger prisen på en generator. Bestyrelsen ønsker ikke at prisen overstiger 200.000 kr.

8. Generalforsamling den 15. april 2024

Planlægning af mødet blev drøftet. Generalforsamlingen Holdes på Højskolen. Ole foreslås til dirigent.

Mette og Peter undersøger mulighed for at finde en oplægsholder om Blødgøring af vandet i private husholdninger. Generalforsamlingen skal også promoveres på sociale medier, måske på en humoristisk måde. Eventuel bespisning besluttet på næste møde.

6. Orientering fra samarbejdende forum

FVH (foreningen af Vandværker i Hillerød)

Mødet om beredskabsplaner er blevet udskudt til senere

Solceller tænkes behandlet i forbindelse med repræsentantskabsmødet

Grundvandssamarbejdet holder repræsentantskabsmøde 11/6

Samarbejdet har etableret samarbejde med Andreas Guldager om at lukke borer. Der skal sættes mere fart på opstøvning af borer der skal sløjfes. BNBO arbejdet er sat i bero, da det ikke har været muligt for at lave frivillige aftaler.

Vandværkskontoret holder møde den 30/1

Der er ikke sket noget i Ullerødgruppen.

7. Orientering om driften

- Graveskade på Drosselvej 7, Baktiquanten var meget høj efter reparationen. Beboerne fra Drosselvej 1-12 + Blåmejsvej 1 fik en sms om at de ikke skulle drikke vandet før at vi havde en godkendt vandprøve, der blev afmonteret målere og skyllet over weekenden. Mandag havde vi så en godkendt prøve (BQ=42), målere blev genmonteret og der blev sendt en SMS til forbrugerne om at de kunne drikke vandet igen.
- Fik sat en målerbrønd op på Herredsvej 12A, Forsyningsledningen lå ikke der som vi troede i flg. tegninger, SHT var ude og spore den lå ca. 1½ meter ude i vejen tegningerne er rettet i Webgis af det som vi kunne se og måle på.
- Fået monteret en ny affugter i mellemgang samt boring 3
- Lørdag den 16/12-2023 kl. ca. 15:45 strømsvigt, årsag almindelig højspændingsfejl.
- Efter kalkulation af målerbrønd sætning på Hejrevej/Søbuen prisen for at sætte en brønd er nærmere 150 000 kr. ikke 100 000 kr.
- Der er bestilt rustfrie stål rør til udpumpningskælder så vi kan få monteret UV anlægget
- Indberetninger:
 - Oppumpede vandmængder Hillerød kommune
 - Status på borer til Geus
 - Performancebenchmarking til miljøministeriet
 - Graveskader i WEBgis for 2023, 2 stk.
 - Der mangler indberetning til Danske vandværker
- Vandværksbil er blevet købt og har fået navn og logoer på
- Afsluttet vanddyse forsøget i iltning beholderne for at undertrykke skumudviklingen ved høje belastninger, viste sig desværre ikke at være en fordel da vanddysernes egetforbrug reducerede filterkapaciteten
- Ryddet INKA rummet skrottet blev kørt væk og solgt. Skåret hul til dør samt fjernet betonbjælke i mellemgang til Inkarummet
- Skiftet pejlesonde i boring 3.
- Fik en ny luftkompressor til vandværket
- Fået skiftet affugtere i filterspor 1 og 2
- Vi er begyndt at rense iltning beholderne selv bliver gjort efter behov
- Thomas laver selv service på Kapselblæsere til iltning
- Besøg fra Arbejdstilsynet vi har fået en grøn smiley
- Rundvisninger med skoleklasser 6 stk. i 2023
- Antal strømafbrydelser 4 stk. i 2023. alle 4 har været pga. fejl i forsyningsnettet
- Vi har overtaget to kunder fra Harløse Vandværk pga. motorvejsbyggeri, Frederiksværksgade 161 og 165, ledningerne blev lagt om i den 18 januar Harløse vandværk har så købt vandet af Ullerød Vandværk indtil den 31/12-23, Ullerød vandværk har så skiftet målerne og kunderne er så overtaget 100% fra den 1/1-24
- Overgået til Ler 2.0 (31 maj)



ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a.

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød, Telefon 48 62 65 17, www.ullerodvand.dk, CVR-nr. 3401 8847

- Sprinkleranlægget i Superbrugsen blev testet og der blev lavet en leveringsaftale
- Brandhane foran værket blev testet og godkendt
- Albuen og Langbuen er blevet byggemodnet, ledningsarbejdet er afsluttet
- Der er blevet sat målerbrønde op til Albuen/Nødforsyning Alsønderup Vandværk samt Søbuen
- Årstalsbestemt ledningsnettet fået lagt det ind i Webgis
- Næsten hele Albuen har fået monteret målere, mangler 2 steder
- Der er sat en områdemåler op til Triumfbuen

Ledningsbrud

- Paradisvænget 5/14 (Rørbrud på hvid PVC under frost/tø periode - Marts),
- Teglværksvej 26 (Rørbrud på stikledning af jern under frost/tø periode - Marts)
- Sophienborgvænget (Rørbrud på Hovedledning (pga. sten som kom op - Maj)

Graveskader

- Ullerødvej 12 stikledning lå i 65 cm dybde ikke 130 cm
- Drosselvej 7 forsyningsledning blev ramt da der skulle skydes en fiberledning under vej
- Begge er indberettet i Webgis

11. Myndighedstilladelser

Vandindvindingstilladelsen afventer stadig

Udledningstilladelsen af skyllevand til kloak forventes i maj

12. Næste møde den 18. marts kl. 19:00

Emner til næste møde: Nødstrømsgenerator, økonomi og planlægning af generalforsamling

13. Eventuelt

Intet at bemærke

Mødet sluttede kl. 21:00

Hillerød 2 februar 2024

Referent Peter Thue Poulsen


Formand Charlotte Schleiter


Næstformand Peter Jørgensen


Anne Mette Dahl Trap


Peter Thue Poulsen


Jens Estrup