

**Ullerød Vandværk
Tulstrupvej 4
3400 Hillerød**

**Analyserapport 150408-3
8. april 2015
Blad 1 af 1**



**Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)
Prøvedato: 26. marts 2015**

RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

Prøvested	Kl.	Temp. °C	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Linie 1, Tilløb forfilter	12:00	-	< 1	35
Linie 1, Efter forfilter	12:02	9,2	< 1	33
Linie 1, Efter efterfilter	12:04	9,2	< 1	5
Linie 2, Tilløb forfilter	11:55	-	< 1	31
Linie 2, Efter forfilter	11:57	9,4	1	27
Linie 2, Efter efterfilter	11:59	9,2	1	13
Afgang, værk	12:05	8,9	< 1	7

Metode: DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 292

Vandværk:	5	50
Ledningsnet:	20	200



Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end, > større end. i.m. ikke målelig.