

Driftskontrol (Bilag E – Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg)

Ullerød Vandværk A.M.B.A.
 Tulstrupvej 4
 3400 Hillerød

Analysereport nr. 20250924/009
 24. september 2025
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)




Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *					
Lugt*	Ingen lugt	Prøvetype: Udskylningsprøve			
Smag*	Normal	Prøvested: Afgang, værk Tulstrupvej 4 Ullerød Vandværk			
Farve*	Ingen	Prøvedato: 2025-09-08 Kl. 10:09			
Udseende*	Klar	Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	2	50	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	4		DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	ColiLet Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	ColiLet Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000+MM0013	0,11
BactiQuant (Kimtal, total)	RFU	37		BactiQuant	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	8,7	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU	0,19	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH	8,1	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	65,9	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	11		DS/ISO 17289:2014	5 %
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC)	C mg/l	3,2	4	DS/EN 1484:1997	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,010	0,2		10 %
Mangan, total	Mn mg/l	< 0,002	0,05		5 %
Ammonium*	NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,02	0,05	ISO 71502:1984	15 %
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0,01	DS/EN 26777:2003	6 %
Nitrat	NO ₃ ⁻ mg/l	2,3	50	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Calcium	Ca ²⁺ mg/l	62	200		10 %
Magnesium	Mg ²⁺ mg/l	33	50		15 %
Methan*	CH ₄ mg/l	< 0,01		HSGC/HID	20 %
Hårdhed, total	°dH	16	5 - 30	Beregnet	3,5 %
Svovlbrinte*	H ₂ S mg/l	< 0,02		DS 278	15 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)


 Karin Due, Laborant